

Приложение 1
Исходные данные полученные от администрации города Кутино
Используемые при разработке схемы теплоснабжения

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Отпуск тепловой энергии за 2019 год, Гкал	Протяженность в двухтрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м ²	Установленная мощность, Гкал/час	Нагрузка на отопление, Гкал/час	Нагрузка на ГВС, Гкал/час	Тепловая нагрузка, Гкал/час	Собственные нужды котельной, Гкал/час	Потери тепловой энергии за 2019 год, Гкал/час	Производительность ВПУ, м ³ /час	Тип потребляемого топлива	Потребления топлива, тыс. м ³ тонн	Фактический температурный график
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Котельная №1 "Набережная"	6 708,54	4111,0	523,4	5,580	2,663	0,000	2,663	0,067	1,225	0,000	уголь	1 693,20	95/70
2	Котельная №2 "Набережная"	3 443,37	2241,0	399,2	4,299	1,790	0,000	1,790	0,045	0,509	0,000	уголь	1 249,40	95/70
3	Котельная №9 "РТП"	4 153,01	3376,0	569,8	3,938	2,048	0,000	2,048	0,051	0,697	0,000	уголь	1 487,20	95/70
4	Котельная №5 "ПМК"	3 700,68	3470,0	457,9	4,592	2,241	0,000	2,241	0,056	0,788	0,000	уголь	1 250,40	95/70
5	Котельная №6 "АТП"	3 567,00	3376,0	569,8	5,580	2,048	0,000	2,048	0,051	0,372	0,000	уголь	1 703,10	95/70
6	Котельная №10 "Новый городок"	5 842,70	2717,0	575,8	8,169	3,553	0,000	3,553	0,089	0,093	0,000	уголь	1 827,60	95/70
7	Котельная №11 "Смородина"	5 779,93	5055,0	829,2	6,002	2,174	0,000	2,174	0,054	1,022	0,000	уголь	2 242,90	95/70
8	Котельная №12 "Матросова"	2 444,25	2467,0	287,7	3,181	0,878	0,000	0,878	0,022	0,380	0,000	уголь	1 080,40	95/70
9	Котельная №17 "НГЧ"	5 437,70	5080,6	773,4	5,340	2,823	0,000	2,823	0,071	0,851	0,000	уголь	2 072,40	95/70
10	Котельная №19 "Модуль"	3 705,95	2893,0	584,3	3,439	2,155	0,000	2,155	0,054	0,162	0,000	уголь	1 255,80	95/70
11	Котельная 21 "ПРММ"	2 868,85	2344,8	327,4	3,250	1,292	0,000	1,292	0,032	0,390	0,000	уголь	1 014,00	95/70
12	Котельная №3 "Гостиница"	4 795,42	3204,0	464,2	3,861	1,791	0,000	1,791	0,045	0,467	0,000	уголь	1 665,00	95/70
13	Котельная №4 "ЦРБ"	4 773,59	2025,8	369,05	6,784	2,050	0,000	2,050	0,051	0,123	0,000	уголь	1 658,00	95/70
14	Котельная №15 "Школа 148"	1 008,69	284,0	29,46	1,462	0,122	0,000	0,122	0,003	0,016	0,000	уголь	434,40	95/70